



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ-"ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ" ТОВ  
(ИНВ. №1359467)

Дата измерения сопротивления изоляции	04.04.2018г.
Дата следующего измерения	04.10.2018г.

Ответственный за электробезопасность -электромеханик	Гайд
Ответственный за исправное состояние -газосварщик	Пислар

ВХОД 380 В 3 фаз  
без заземления не вклю  
А



